



(1) **KENNISGEVING VAN DE PRODUCTIEKWALITEITSBORGING**

(2) **Apparaten of beveiligingssystemen of componenten bestemd voor gebruik  
op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen  
Richtlijn 94/9/EG**

(3) Erkeningsnummer: **ISSeP03ATEX069/4**

(4) Apparaten of beveiligingssystemen of componenten:  
- Weerstand sonde en thermo-omvormers  
- Beschermingswijzen Ex ia, Ex ib, Ex ic, Ex d and Ex t.

(5) Aanvrager (fabrikant of zijn in de gemeenschap gevestigde gemachtigde):

Naam: **THERMIBEL S.A.**

Adres: **Pavé du Roelux Z.I.  
7110 Strépy-Bracquegnies  
Belgique**

(6) Fabrikant:

Naam: **THERMIBEL S.A.**

Adres: **Pavé du Roelux Z.I.  
7110 Strépy-Bracquegnies  
Belgique**

(7) ISSEP, erkende instantie n° 492 voor bijlage IV volgens artikel 9 van de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschap 94/9/EG van 23 maart 1994, deelt aan de aanvrager mee dat de fabrikant een kwaliteitsborgingssysteem voor de productie onderhoudt, dat voldoet aan bijlage IV van deze Richtlijn.

(8) Deze kennisgeving is gebaseerd op het vertrouwelijk auditrapport n° 15095, opgemaakt op 28.07.2015.  
De kennisgeving kan ingetrokken worden indien de fabrikant de vereisten van bijlage IV niet meer vervult.

**De resultaten van de bewakingsaudit van het kwaliteitsborgingssysteem zijn een bestanddeel van deze kennisgeving.**

(9) De geldigheid van de kennisgeving eindigt op 13.07.2018 en de kennisgeving kan ingetrokken worden indien de fabrikant aan de beoordeling van de productiekwaliteitsborging niet voldoet.

(10) Ingevolge artikel 10.1 van de Richtlijn 94/9/EG, is onder het CE merkteken, het erkenningsnummer 0492 als aangemelde instantie weer te geven, die van toepassing wordt bij de productiebewakingsfase.

Colfontaine de 07.09.2015

INSTITUT SCIENTIFIQUE DE SERVICE PUBLIC  
Zoning A. Schweitzer, rue de la Platinerie  
B-7340 COLFONTAINE (Wasmes)  
Tél: ++ 32 65 610811 – Fax: ++ 32 65 610808  
e-mail : colfontaine@issep.be

  
Marcel LAMBERT,  
Directeur.

Deze kennisgeving mag slechts in zijn geheel gereproduceerd worden, bijlage inbegrepen, zonder modificatie.



## BIJLAGE

### KENNISGEVING VAN DE PRODUCTIEKWALITEITSBORGING N° ISSeP03ATEX069/4

Lijst van de apparaten of beveiligingssystemen of componenten inbegrepen in deze kennisgeving:

- Weerstandsondes en thermo-omvormers in beschermingswijzen EEX ia, EEX ib, Ex ic, Ex d and Ex t.

- Betreffende certificaten :

Apparaten	Certificaten	Codes
Temperatuursondes van type SI 6 EExd, SI 7 Exd, SC 7 Exd, SIC Exd, SM Exd, TI 6 Exd, TI 7 Exd, TIC Exd, TC 7 Exd et TM Exd.	ISSeP12ATEX001	Ex d IIC T6 Gb Ex t IIIC T85°C IP6X Db
Temperatuursondes van type SI 6 Ex i, SI 7 Ex i, SC 7 Ex i, SI 9 Ex i, SIC-Ex i, SM-Ex i, TI 6 Ex i, TI 7 Ex i, TC 7 Ex i, TI 9 Ex i, TIC-Ex i et TM-Ex i.	ISSeP07ATEX036X	Ex ia IIC T6 tot T4 Ex ib IIC T6 tot T4 Ex tD A20 IP6X T130°C

Verlenging van de geldigheid:

Datum van afgifte van de originele kennisgeving: 14.07.2003

Datum van afgifte van de onderhavige verlenging: 30.09.2015

Datum van geldigheidsduur van de onderhavige verlenging: 13.07.2018

Deze kennisgeving mag slechts in zijn geheel gereproduceerd worden, bijlage inbegrepen, zonder modificatie.